



Valmierā

20.10.2017. Nr.

**Iepirkuma ident. Nr. ViA 2017/7-10/08-ERAF
pretendentiem**

Atbilde uz jautājumu

Vidzemes Augstskolas Iepirkumu komisija 2017.gada 18.oktobrī ir saņēmusi jautājumu par datu precizēšanu iepirkuma 6.daļas tehniskajā specifikācijā:

Jautājums:

Iegādājamās preces "Autotransformators TDGC2 -1K" tehniskajos datos ir rindkopa "izolācijas pretestība 5 megaomi", bet TDGC2 lietošanas pamācībā ir teikts, ka izolācijas pretestība > 10 megomi?

Atbilde

Paskaidrojam, ka "Autotransformatoram TDGC2 -1K" tehniskajā specifikācijā izolācijas pretestība ir 5 megomi, un, protams, jo lielāka izolācijas pretestība, jo labāk.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

 I.Putniņa